



บันทึกข้อความ

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 ๒๖๖๘/๕๕.
 วันที่.....
 วันที่ 7 ส.ค. 2555 เวลา 10.0๐ น.

ส่วนราชการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ที่.....

วันที่ 6 สิงหาคม 2555

เรื่อง รายงานผลการสำรวจความเสียหาย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ตามที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้มีคำสั่งที่ 204/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายของอาคารอำนวยการ ๓ ชั้น ๖ ชั้น ซึ่งอันเนื่องมาจากการปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการของผู้รับจ้าง คณะกรรมการได้สำรวจความเสียหายดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 เวลา 11.30 น. ผลปรากฏ ดังนี้


- 1) ฝ้าเพดานมีรอยสกปรกอันเนื่องมาจากการรั่วซึมของน้ำฝน จำนวนประมาณ 95 ตารางเมตร
- 2) ลำโพงติดเพดานเสียหาย จำนวน 6 ตัว


ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี วี ที ฟาร์ม ดำเนินการดังนี้


- 1) เปลี่ยนฝ้าเพดานที่เปราะเปื้อนจากการรั่วซึมของน้ำฝนเป็นเนื้อที่ 95 ตารางเมตร พร้อมทาสีให้อยู่ในสภาพเดิม
- 2) เปลี่ยนลำโพงติดเพดานขนาด 8 นิ้ว 2 ทาง ยี่ห้อ PA จำนวน 6 ตัว ติดตั้งพร้อมใช้งานได้ตามปกติ
- 3) ผู้รับจ้างยินดีที่จะซ่อมแซมทาสีฝ้าเพดานที่ชำรุด บริเวณสแต็ปล่างทั้งหมด
- 4) ผู้รับจ้างสมควรดำเนินงานในระหว่างวันที่ 15 - 31 ส.ค.55

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
 (นายบุญช่วย เพชรสัมฤทธิ์)

ลงชื่อ  รองประธานคณะกรรมการ
 (นายวิฑูรย์ อารังค์วัฒนกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายดำรงค์ ศรีลัมภ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายธนู คงยุทธ)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายอลงกรณ์ ราชคุณท์)

แจ้ง

ทั่วไป


งบประมาณ

บุคคล

วิชาการ


กิจกรรมพิเศษ

อื่นๆ.....

ทราบ 

1.....

2.....

3..... 

คู่มือ

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ที่ 204/2555

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายหลังคาอาคารอำนวยการ

ด้วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาอาคารอำนวยการ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด พี วี ที ฟาร์ม มาดำเนินการ แต่เนื่องจากวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เกิดฝนตกทั่วไปภายในอาคารอำนวยการทำให้เกิดความเสียหาย กับฝ้าอาคาร ระบบไฟฟ้า และห้องควบคุมระบบเสียง

เพื่อความชัดเจนในมูลค่าความเสียหายและการดำเนินการประสานกับผู้รับจ้างในการชดเชยตามสัญญาว่าจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายหลังคาอาคารอำนวยการ ดังนี้

- | | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| 1. นายบุญช่วย | เพชรสัมฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวิฑูรย์ | ดำรงวัฒน์กุล | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. นายดำรงค์ | ศรีลัมภ์ | กรรมการ |
| 4. นายธนู | คงยุทธ | กรรมการ |
| 5. นายอลงกรณ์ | ราชคฤห์ | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ บังเกิดผลดี ต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิแก่โรงเรียนสืบไป

สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายวินัย ทองมัน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

เรื่องจาก... ..ฝ่าย/งาน/หมวดวิชา

ลงชื่อ... ..ผู้พิมพ์

ลงชื่อ... ..ผู้ทาบ

ลงชื่อ... ..ผู้ตรวจการ

.../.../...